


Общество с ограниченной ответственностью «Технотроникс»
(ООО «Технотроникс»)

ОКПД2 26.51.66.190

Группа Г48
ОКС (75.180.20)


СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Технотроникс»

 Тихонова Е. А.
«10» апреля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Технотроникс»

 Тихонова Е. А.
«10» апреля 2023 г.



ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ДВТ485

Технические условия
ТУ 26.51.66-002-75504215-2023
Введены впервые

Дата введения
«10» апреля 2023 г.

РАЗРАБОТАНО:
ООО «Технотроникс»

г. Пермь
2023

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Содержание

Введение	3
1 Технические требования	3
2 Требования безопасности	10
3 Требования защиты окружающей среды	11
4 Правила приёмки	11
5 Методы контроля	12
6 Транспортирование и хранение	13
7 Указания по эксплуатации	13
8 Гарантии изготовителя	13
Приложение А	15
Лист регистрации изменений	17

Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		ТУ 26.51.66-002-75504215-2023				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ДВТ485 Технические условия			Лит	Лист	Листов		
									2	17		
Разраб.								ООО «Технотроникс»				
Пров.												
Т. контр.												
Н. контр.												
Инв. № подл.					Утв.	<i>Алиса</i>						

Введение

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на датчик влажности и температуры ДВТ485 (далее по тексту – датчик, оборудование, продукция). Изделие измеряет и передает через интерфейс RS-485 в контроллер значение температуры в градусах Цельсия и относительную влажность воздуха в точке измерения.

Продукция выпускается в следующих моделях:

- ДВТ485 Т.300.01.13.014,
- ДВТ485 в режиме ДТ Т.300.01.13.084,
- ДВТ485 в режиме 2ДТ Т.300.01.13.029

Пример записи изделия при заказе:

«Датчик влажности и температуры ДВТ485 в режиме ДТ Т.300.01.13.084. ТУ 26.51.66-002-75504215-2023».

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114. Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А.

1 Технические требования

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящих технических условий, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», (далее по тексту – ТР ТС 020/2011), и изготавливаться по конструкторской документации и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.1.2 Основные технические характеристики представлены таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Значение
Общие характеристики	
Диапазон измерения температуры, °С	от минус 55 до плюс 75
Точность измерения температуры, °С	±3,8
Диапазон измерения относительной влажности, %	20...90
Точность измерения относительной влажности, %	±5
Напряжение питания	DC, 12В (11,5 В...12,5 В)
Тип интерфейса	RS-485
Протокол обмена данными	Закрытый протокол разработчика
Максимальная длина соединительного провода между контроллером и изделием, м	100
ДВТ485 в режиме ДТ	

ТУ 26.51.66-002-75504215-2023

Ли Изм. № докум. Подп. Дата

Лист

3

Максимальная потребляемая мощность	0.6 Вт
Количество входов датчиков температуры	1
Количество входов датчиков относительной влажности воздуха	1
Габаритные размеры	70 x 50 x 25 мм
Масса	не более 0.2 кг
Содержание драгоценных материалов	не требует учета при хранении, списании и утилизации
ДВТ485 в режиме 2ДТ	
Максимальная потребляемая мощность	0.6 Вт
Количество входов датчиков температуры	2
Габаритные размеры	70 x 50 x 25 мм
Масса	не более 0.2 кг
Содержание драгоценных материалов	не требует учета при хранении, списании и утилизации
Средний срок службы	не менее 10 лет с учетом периодического технического обслуживания

1.1.3 Внешний вид продукции представлен на рисунке 1.



Рисунок 1

1.1.4 Прибор представляет собой - электронную плату в пластиковом корпусе.

1.2 Общие требования

1.2.1 Внешнее оформление должно отвечать требованиям технической эстетики по ГОСТ 30.001.

1.2.2 Токопроводящие детали и коммутационные элементы должны быть соединены между собой таким образом, чтобы в условиях эксплуатации исключалась возможность ослабления соединения.

1.2.3 Электрическая схема должна исключать возможность

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 26.51.66-002-75504215-2023

самопроизвольного включения, отключения и изменения режимов работы.

1.2.4 Электрические соединения должны осуществляться с использованием средств, которые обеспечивают надежное электрическое и механическое соединение.

1.2.5 Проводники должны быть расположены и зафиксированы таким образом, чтобы не происходило их перемещение и сохранялось правильное положение.

1.2.6 Провода должны быть без изломов и оголения, нарушения изоляции.

1.2.7 При выходе изделия из строя не должно происходить выделения тепловой энергии, достаточной для возгорания штатного оборудования.

1.2.8 Изделия должны функционировать с заданным качеством и не должны создавать недопустимых электромагнитных помех другим электротехническим средствам и биологическим объектам.

1.2.9 Изготовление оборудования должно осуществляться средствами, обеспечивающими качественное проведение работ. При этом изготовитель должен обеспечить соответствие деталей рабочим чертежам и настоящим техническим требованиям.

1.2.10 Установка должна быть полностью готовой к работе и работоспособной непосредственно после монтажа на месте эксплуатации, при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и указаний эксплуатационной документации.

1.2.11 Конструкция должна быть технологичной: удовлетворять технологическим требованиям, надежной в течение предусмотренного технической документацией срока службы, обеспечивать безопасность при изготовлении, монтаже и эксплуатации, предусматривать возможность осмотра и ремонта.

1.2.12 Оборудование должно отвечать нормам технологичности по ГОСТ 24444 и ГОСТ 14.201.

1.2.13 Конструкция оборудования должна быть технологичной, надежной в течение предусмотренного технической документацией срока службы, обеспечивать безопасность при изготовлении, монтаже и эксплуатации, предусматривать возможность осмотра, очистки и ремонта.

1.2.14 Все детали, сборочные единицы должны быть изготовлены в полном соответствии с требованиями стандартов, технических условий, конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2.15 Временные отступления непринципиального характера от конструкторской документации - изменения конструктивного порядка, не уменьшающие прочности и устойчивости, не влияющие на взаимозаменяемость сборочных единиц и деталей, не ухудшающие товарного вида оборудования, допускаются в каждом отдельном случае по письменному разрешению технического директора предприятия-изготовителя.

1.2.16 Все отступления от конструкторской документации при изготовлении опытного образца допускаются только по согласованию с разработчиком конструкторской документации.

1.2.17 Изменения в конструкторскую документацию, предлагаемые в целях улучшения конструкций, повышения эксплуатационных качеств, упрощения

Ив. № подл.	Подп. и дата	Ив. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 26.51.66-002-75504215-2023				
					5				

технологии изготовления, уменьшения массы, стоимости и т.д., если это влечет за собой принципиальное изменение конструкции или характеристик (параметров), могут вноситься только по согласованию с держателем подлинника документа.

1.2.18 Модернизация, модификация и совершенствование оборудования должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

1.2.19 Все материалы, применяемые для изготовления оборудования, должны соответствовать требованиям стандартов или настоящих технических условий.

1.2.20 Соответствие применяемых материалов стандартам или техническим условиям должно подтверждаться сертификатами предприятия-поставщика. При отсутствии сертификатов или при недостаточном количестве необходимых данных в них материал может быть использован для производства оборудования после проведения дополнительных испытаний, необходимых для установления соответствия материала требованиям или техническим условиям.

1.2.21 Применяемые для изготовления оборудования прочие материалы должны соответствовать чертежам, стандартам и техническим условиям завода-поставщика.

1.2.22 Изготовление, доработка оборудования и его элементов должны выполняться специализированным предприятием или организацией, имеющими технические средства и оборудование, необходимые для качественного выполнения работ.

1.3 Требования надежности

1.3.1 Средний срок службы – не менее 10 лет с учетом периодического технического обслуживания.

1.3.2 Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца.

1.3.3 Отказом оборудования является нарушение его работоспособного состояния, связанное с отказом любой составной части, повлекшее за собой отклонение режимов работы за пределы, установленные в настоящих технических условиях.

1.3.4 Конструкция изделий должна быть ремонтпригодной и обеспечивать: доступность осмотра и проверки мест крепления соединений, замену неисправных устройств (оборудования) без общего демонтажа, взаимозаменяемость оборудования и устройств однотипного назначения.

1.3.5 Критерии предельного состояния:

— отказ одной или нескольких его составных частей, восстановление или замена которых на месте эксплуатации не предусмотрена эксплуатационной документацией;

— механический износ ответственных деталей (узлов) или снижение физических свойств материалов до предельно допустимого уровня;

— внешние проявления, свидетельствующие о наступлении или предпосылках наступления неработоспособного состояния (повышение уровня шума, вибрации, некачественное выполнение функциональных назначений);

ТУ 26.51.66-002-75504215-2023

Лист

6

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ли Изм. № докум. Подп. Дата

1.3.6 Критерии отказов:

- выход из строя узлов оборудования
- нарушение технологического процесса;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т.п. явлений

1.4 Требование к конструкции

1.4.1 Конструкция изделия должна обеспечивать необходимый запас прочности и быть рассчитанной на восприятие постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, и их сочетаний.

1.4.2 Конструктивное решение оборудования должно обеспечивать пожаробезопасность, надежность и долговечность изделия, а также безопасность работающих при монтаже и эксплуатации.

1.4.3 Конструкцией оборудования должно быть предусмотрено исключение самопроизвольного ослабления или разъединения креплений сборочных единиц и деталей, а также исключение перемещения подвижных частей за пределы, предусмотренные конструкцией, если это может повлечь за собой создание опасной ситуации.

1.4.4 Конструкцией должно быть предусмотрено обеспечение возможности перевозки изделия любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

1.5 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

1.5.1 При производстве продукции используются сырье и материалы отечественного производства по действующей нормативной документации, утверждённой в установленном порядке или импортного производства по декларациям фирм изготовителей.

По согласованию с разработчиком допускается замена материалов другими, не ухудшающими качества и надежности изделий и отвечающими предъявленным требованиям с оформлением документов в установленном порядке

1.5.2 Материалы и комплектующие изделия, применяемые для производства продукции, должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов.

1.5.3 Качество и основные характеристики материалов, деталей и компонентов должны подтверждаться документами о качестве или сертификатами соответствия, выданными в установленном порядке.

1.5.4 При отсутствии документов о качестве на конкретный материал и изделия все необходимые испытания должны быть проведены при изготовлении изделий.

1.5.5 Транспортирование и хранение материалов должны проводиться в условиях, обеспечивающих сохранность от повреждений, а также исключаящих возможность подмены.

1.5.6 Перед использованием материалы и компоненты должны пройти

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 26.51.66-002-75504215-2023	Лист
											7

входной контроль в соответствии с порядком, установленным на предприятии-изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297.

1.6 Требования к изготовлению и сборке

1.6.1 Сборка изделий должна производиться согласно разработанной конструкторской документации.

1.6.2 Детали и узлы, поступающие на сборку, следует очистить от загрязнения.

1.6.3 Наличие забоин, влияющих на работоспособность, заусенцев не допускается.

1.6.4 Сборка оборудования должна проводиться в условиях, гарантирующих защиту изделий от механических повреждений и загрязнения.

1.7 Комплектность

1.7.1 Комплектность поставки изделий:

Датчик влажности и температуры ДВТ485

Комплектность:

- 1) изделие (плата с электронными компонентами, корпус) – 1 шт.
- 2) паспорт Т.300.01.13.014 ПС – 1 экз. на партию изделий.
- 3) датчик температуры LM19 – 1 шт.
- 4) датчика влажности НН-4000 – 1 шт.
- 5) комплект принадлежностей:

— съемный 2-контактный клеммник «15EDGK-3.5-02P» – 2 шт.

— съемный 3-контактный клеммник «15EDGK-3.5-03P» – 2 шт.

Датчик температуры ДВТ485 в режиме 2ДТ

Комплектность:

- 1) изделие (плата с электронными компонентами, корпус) – 1 шт.
- 2) паспорт Т.300.01.13.029 ПС – 1 экз. на партию изделий.
- 3) датчик температуры LM19 – 1 шт.
- 4) датчик температуры выносной ДТ-LM-K, длиной 2 метра – 1 шт.
- 5) комплект принадлежностей:

— съемный 2-контактный клеммник «15EDGK-3.5-02P» – 2 шт.

— съемный 3-контактный клеммник «15EDGK-3.5-03P» – 2 шт.

Датчик температуры ДВТ485 в режиме ДТ

- 1) изделие (плата с электронными компонентами, корпус) – 1 шт.
- 2) паспорт Т.300.01.13.084 ПС – 1 экз. на партию изделий.
- 3) датчик температуры LM19 – 1 шт.
- 4) комплект принадлежностей:

— съемный 2-контактный клеммник «15EDGK-3.5-02P» – 2 шт.

— съемный 3-контактный клеммник «15EDGK-3.5-03P» – 1 шт.

1.7.2 В состав поставки каждого изделия должны входить паспорт, эксплуатационные (руководство по эксплуатации) документы по ГОСТ Р 2.601.

1.7.3 Вид эксплуатационного документа устанавливается изготовителем.

ТУ 26.51.66-002-75504215-2023

Лист

8

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ли Изм. № докум. Подп. Дата

1.8 Маркировка

1.8.1 Маркировка должна соответствовать требованиям ТР ТС 020/2011.

1.8.2 Каждое изделие должно иметь маркировку.

1.8.3 Маркировка должна содержать:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- адрес и наименование предприятия-изготовителя;
- наименование или условное обозначение;
- номинальные значения параметров;
- дата выпуска;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- обозначение настоящих ТУ.

1.8.4 Маркировка должна быть четкой и легко читаемой.

1.8.5 Наименование и (или) обозначение технического средства, его основные параметры и характеристики, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено техническое средство, должны быть нанесены на техническое средство.

1.8.6 При этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение технического средства должны быть также нанесены на упаковку.

1.8.7 Маркировка технического средства должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на техническое средство в доступном для осмотра без разборки с применением инструмента месте.

1.8.8 Эксплуатационные документы к техническому средству должны содержать:

- информацию о назначении технического средства;
- характеристики и параметры;
- правила и условия монтажа технического средства, его подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, если выполнение указанных правил и условий является необходимым для обеспечения соответствия технического средства требованиям ТР ТС 020/2011;
- сведения об ограничениях в использовании технического средства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах;
- правила и условия безопасной эксплуатации (использования);
- правила и условия, монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации (при необходимости);
- информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства;
- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;

ТУ 26.51.66-002-75504215-2023

Лист

9

Подп. и дата				
Взам. инв. №				
Инв. № дубл.				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

— месяц и год изготовления технического средства и (или) информацию о месте нанесения и способе определения года изготовления.

1.8.9 Эксплуатационные документы выполняются на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена на государственном языке (государственных языках) государства-члена, на территории которого реализуются технические средства. Буквенные товарные знаки, имена собственные, названия населенных пунктов и другие наименования и реквизиты в эксплуатационных документах могут приводиться на других языках. Единицы измерения могут приводиться с использованием их международного обозначения.

1.9 Упаковка

1.9.1 Упаковочные материалы должны отвечать требованиям Технического регламента ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (далее по тексту – ТР ТС 005/2011).

1.9.2 Изделия в упаковке должны быть защищены от механических повреждений и прямого воздействия влаги, пыли, грязи и солнечной радиации при транспортировании, хранении и осуществлении погрузочно-разгрузочных работ.

1.9.3 Транспортная упаковка: Пакет Zip-Lock (Гриппер), Антистатическая воздушно-пузырчатая пленка, Гофроящик подходящего размера (коробка), Стрейч-пленка.

1.9.4 Допускаются по согласованию с потребителем другие материалы и способы упаковывания, не ухудшающие товарный вид изделий в процессах транспортирования и хранения.

1.9.5 При отгрузке изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна производиться с учетом требований ГОСТ 15846.

2 Требования безопасности

2.1 Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий, ТР ТС 020/2011, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.2.007.0 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2 Изделие должно обеспечивать требования безопасности при изготовлении, монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении.

2.3 Требования безопасности по эргономике по ГОСТ 12.2.049.

2.4 Пожарная безопасность изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004.

2.5 Оборудование должно быть сконструировано и изготовлено таким образом, чтобы в нормальных условиях и при возникновении неисправностей оно не представляло опасности.

2.6 Изделие должно быть снабжено устройствами безопасности и блокировки, предохраняющими его основные узлы от перегрузок и

ТУ 26.51.66-002-75504215-2023

Лист

10

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ли Изм. № докум. Подп. Дата

исключающими несовместимое одновременное движение механизмов.

2.7 Конструкцией изделий должно быть предусмотрено исключение самопроизвольного ослабления или разъединения креплений сборочных единиц и деталей.

2.8 Требования к электробезопасности на производстве по ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.007.0.

2.9 Изделия должны изготавливаться в производственных помещениях, оборудованных местной вытяжкой и общеобменной вентиляцией.

2.10 Допустимые уровни шума при работе - по ГОСТ 12.1.003.

2.11 Параметры вибрации на рабочих местах - согласно ГОСТ 12.1.012.

3 Требования защиты окружающей среды

3.1 Изделия и материалы, используемые при изготовлении изделия, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для подобной продукции порядком.

3.2 Содержание вредных веществ в рабочей зоне не должно превышать предельно допустимых концентраций.

3.3 По истечении срока службы изделия утилизируются путем разборки.

4 Правила приёмки

4.1 Для проверки соответствия изделий требованиям настоящих ТУ должны производиться следующие контрольные испытания:

- приемо-сдаточные;
- периодические;
- типовые.

4.2 Приемо-сдаточным испытаниям должно подвергаться каждое изделие.

4.2.1 Контролируемые параметры при осуществлении приемочных испытаний:

- проверка внешнего вида, соответствия рабочим чертежам, качества сборки и покрытий;
- проверка электрооборудования;
- функциональные испытания (работоспособность);
- качество комплектности, маркировки, упаковки.

4.2.2 При несоответствии требованиям хотя бы по одному показателю изделие бракуется. По отбракованным изделиям необходимо принять возможные меры по устранению дефектов.

4.3 Периодическим испытаниям должно подвергаться одно изделие

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 26.51.66-002-75504215-2023	Лист
											11

любого исполнения из числа прошедших приемосдаточные испытания не реже одного раза в три года серийного выпуска при годовом выпуске свыше 10 шт. и не реже одного раза в пять лет при годовом выпуске 10 шт. и менее.

4.3.1 Контролируемые параметры при осуществлении периодических испытаний:

- показатели надежности и ремонтпригодности;
- измерение параметров и характеристик (габаритные, присоединительные и установочные размеры; масса, шум, вибрация);
- испытание на устойчивость к внешним механическим и климатическим воздействиям.

4.3.2 При неудовлетворительных результатах приемку установок прекращают до выяснения причин дефектов.

4.4 Типовые испытания осуществляют при изменении конструкции и конструктивных параметров изделий, материалов, составных частей или технологии их изготовления, а также – при внедрении в производство новых модификаций.

При типовых испытаниях осуществляется контроль по всем параметрам.

5 Методы контроля

5.1 Условия проведения контроля.

5.1.1 Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150:

- температура окружающего воздуха: $(20 \pm 10) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха: от 45 до 80%;
- атмосферное давление: от 630 до 800 мм рт. ст.

5.1.2 Перед проведением испытаний каждое изделие должно быть проверено на полноту комплектации.

5.1.3 Все действия, связанные с проверкой, выполняют в соответствии с руководством по эксплуатации и рабочими чертежами.

5.2 Работоспособность изделия в предельных климатических условиях обеспечивается конструктивным исполнением. Работоспособность проверяют путем включения и проведения цикла работы.

5.3 Функциональные испытания проводят путем проведения цикла работы.

5.4 Цвет, внешний вид, правильность сборки, отсутствие повреждений оборудования и его соответствие рабочей документации определяют визуально при дневном рассеянном освещении.

5.5 Проверку показателей надежности проводят на основе анализа данных подконтрольной эксплуатации. Контроль среднего ресурса до капитального ремонта проводят по результатам обработки статистической информации, поступившей от предприятий-потребителей, сведений, полученных во время эксплуатации, и непосредственных наблюдений за работой оборудования.

5.6 Проверку соответствия оборудования требованиям, характеризующим

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 26.51.66-002-75504215-2023	Лист
											12

качество выполнения им заданных операций, рекомендуется проводить на работающем оборудовании или в условиях, имитирующих эксплуатационные.

5.7 Качество комплектности, маркировки, упаковки проверяют визуально.

5.8 Проверка основных материалов, применяемых при изготовлении, на соответствие их требованиям стандартам и техническим условиям должна проводиться по методам, установленным заводом-изготовителем при входном контроле.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование изделия должно осуществляться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования изделия должны строго выполняться требования предупредительных надписей на коробках и не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности изделия. В транспортных средствах перевозки, упакованные изделия должны быть надежно закреплены.

6.2 Изделие должно храниться при температуре воздуха от 5 до 40 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %; при содержании в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не превышающих норм, установленных в ГОСТ 12.1.005.

6.3 После транспортировки изделия при отрицательных температурах необходима выдержка при комнатной температуре в течение 24 часов.

7 Указания по эксплуатации

7.1 При монтаже, эксплуатации и утилизации следует руководствоваться эксплуатационной документацией на изделие.

7.2 Настройка и монтаж изделия производятся в соответствии с руководством по эксплуатации Т.300.01.13.014 РЭ.

7.3 По способу защиты от поражения электрическим током изделие выполнено по классу III в соответствии с ГОСТ 12.2.007.

7.4 Монтаж, установку и техническое обслуживание производить при отключенном напряжении источников питания изделия.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия настоящим техническим условиям при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

8.2 Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий и

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

ТУ 26.51.66-002-75504215-2023

правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.3 Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца.

8.4 Дата изготовления указана на информационной наклейке, размещенной на обратной стороне изделия. Средний срок службы – не менее 10 лет с учетом периодического технического обслуживания.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	ТУ 26.51.66-002-75504215-2023	Лист
						14
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

**Приложение А
(информационное)
Перечень документов, на которые даны ссылки**

Обозначение НД	Наименование НД
ТР ТС 004/2011	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования». УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года N 768
ТР ТС 005/2011	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки". УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года N 769
ТР ТС 020/2011	Технический Регламент Таможенного Союза «Электромагнитная совместимость технических средств». УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 879
ГОСТ Р 2.601-2019	Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ 2.114-2016	ЕСКД. Технические условия
ГОСТ 9.032-74	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.301-86	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.302-88	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля
ГОСТ 12.1.003-2014	ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.012-2004	ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.019-2009	ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.2.003-91	ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.0-75	ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.049-80	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования
ГОСТ 14.201-83	Обеспечение технологичности конструкции изделий.

Ив. № подл.	Ив. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ив. № подл.			Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 26.51.66-002-75504215-2023

	Общие требования
ГОСТ 30.001-83	Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 24297-2013	Входной контроль продукции. Основные положения
ГОСТ 24444-87	Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности

Инов. №подп.	Подп. и дата	Инов. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 26.51.66-002-75504215-2023

Лист

16

